CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Endereço:	AV IRINEU DE ALMEIDA PINA		
Complemento:	N° 93		
Bairro:	VILA SAVINA	CEP:	76315000
Município:	RIANAPOLIS-GOIAS		
Responsável:	COL.CONEGO JOSE TRINDADE F.	CPF:	
Razão/Fantasia:		CNPJ:	00666314000128
Email:	PELEGRINIENG@HOTMAIL.COM	Fone:	3637-6494
Descrição:	EVENTO TEMPORARIO		
Ocupação/Uso:	Educacional e Cultura Física	Divisão:	E-1
Mista (especificar):		CNAE Principal:	
Risco:	Médio	Carga de Incêndio:	500 MJ/m²
Nº de pavimentos:	01	Altura:	m
Área existente:	1397,50 m²		
A demolir:	m²	A construir:	m²
Área total:	1397,50 m²		

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO Nº _____

1. ( ) Projeto original
2. ( ) Recarimbamento. Protocolo nº _____
3. ( ) Por substituição parcial. Protocolo nº _____
4. ( ) Por substituição total. Projeto original nº _____
5. ( ) Por adequação de edificação existente:
   Data comprovada da edificação ...../...../.....
6. ( ) Com Parecer Técnico nº _____

APROVADO

EM: _____/_____/_____

Analista:

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome completo:	ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI	Titulação:	ENGENHEIRO CIVIL
Telefone:	984938810	Email:	PELEGRINIENG@HOTMAIL.COM
CREA/CAU:	12.511/D-GO		

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

(●) Processo Técnico Simplificado ( ) Processo Técnico para Ocupação Temporária. População do evento: ____ QTD de Brigadistas: ____

4 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

☐ Acesso de Viaturas na Edificação	☒ Saídas de Emergência	☒ Extintor	☐ SPDA
☐ Segurança Estrutural	☒ Iluminação de Emergência	☐ Alarme de Incêndio	☐ Isolamento de Risco
☐ Controle de Materiais de Acabamento	☒ Sinalização de Emergência	☐ Detecção de Incêndio	☐ Outra:

5 - RISCOS ESPECIAIS

☐ Armazena líquido combustível/inflamável: ____ Litros

☐ Grupo Motogerador ☐ Fogos de Artifício

☐ Gás Natural ☐ Vaso sob Pressão

☐ Produtos Perigosos ☐ Outro: ____

☐ Local de Reunião de Público. Somente para Grupo F.

No caso da opção acima especificar a população máxima da edificação: ____

5.1 - UTILIZAÇÃO DE GLP

5.1.1 - Recipientes:

Tipo: P-13 QTD: 01 Capacidade total: 13 Kg

5.2 - ARMAZENAMENTO/REVENDA DE GLP

5.2.1 - Recipientes:

Tipo: ____ QTD: ____ Capacidade total: ____ Kg

5.2.2 - Classificação da Capacidade Total: ____

6 - PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Pavimento ou Setor	Carga / Capacidade	QTD
ESCOLA	ÁGUA/2A	02
ESCOLA	PÓ BC/20-B:C	03
QUADRA	PÓ BC/20-B:C	01
QUADRA	ÁGUA/2A	01

Total de unidades extintoras: 07

Data: 03/11/2020

Regina Gouveia de Moraes
Responsável pelo uso

Limpar Formulário

Responsável Técnico